



Gdańsk, 10 października 2019 r.

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1712) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Kikół znak: In.6220.7.3.2019.JBK z dnia 23.09.2019 r. w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. **"Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 1 do głębokości 56,0 m, o wydajności do Q=24,0 m³/h, zlokalizowanym w miejscowości Sumin, gm. Kikół na terenie działki o nr ewid. 48 – obręb 0014 Sumin PGR, gm. Kikół, powiat lipnowski, województwo kujawsko-pomorskie",**

nie stwierdzam

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w. przedsięwzięcia i wskazuję na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. Należy używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku konserwacji i awarii sprzętu.
2. Zabiegi związane z konserwacją i naprawami maszyn i urządzeń należy wykonywać w miejscach do tego odpowiednio przystosowanych, o podłożu zabezpieczonym przed przedostaniem się do gruntu i wód podziemnych zanieczyszczeń.
3. W celu neutralizacji wycieków substancji chemicznych i ropopochodnych należy na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, których odpowiednia ilość powinna być stale zagwarantowana na terenie prowadzonych robót.
4. Wytworzone odpady należy posegregować i gromadzić w kontenerach (pojemnikach) do czasu ich zapełnienia, następnie przekazać uprawnionym odbiorcom. Kontenery (pojemniki) zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi.

UZASADNIENIE

W dniu 27.09.2019 r. do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku wpłynął wniosek Wójta Gminy Kikół znak: In.6220.7.3.2019.JBK z dnia 23.09.2019 r. w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. **"Wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 1 do głębokości 56,0 m, o wydajności do Q=24,0 m³/h, zlokalizowanym w miejscowości Sumin, gm. Kikół na terenie działki o nr ewid. 48 – obręb 0014 Sumin PGR, gm. Kikół, powiat lipnowski, województwo kujawsko-pomorskie".**

Przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 70 i 71 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Przedsięwzięcie polega na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w ilości większej niż 10 m³/h celem nawadniania upraw rolno-warzywnych. Ujęcie wód podziemnych z utworów czwartorzędowych – otwór nr 1 posiada zasoby eksploatacyjne zatwierdzone decyzją Starostwa Powiatowego w Lipnie znak OS.6531.4.2019 z dnia 26.09.2019r. w ilości: Q = 24,0 m³/h przy depresji S= 2,1 m. Najbliżej otworu nr 1 znajduje się otwór w Suminie dz.nr 52, jest on oddalony o 413 m w kierunku SW od otworu nr 1. Zasięgi lejów depresji w/w otworów wynoszą odpowiednio R=75,0m i R=80,0m. Ze względu na odległość między otworami tj. 413m, suma obu w/w lejów depresji - przy równoczesnej eksploatacji otworu nr 1 studnie nie będą oddziaływać na siebie - nie przewiduje się ich wzajemnego skumulowanego oddziaływania. W otworze dokumentowanym nr 1 do eksploatacji została ujęta warstwa wodonośna w przełocie 44,0-56,0 m ppt, wykształcona w postaci piasków średnioziarnistych. Obudowa studni zostanie wykonana z kręgów betonowych o średnicy $\varnothing$ 1200 mm. Głębokość obudowy będzie wynosiła około 0,10m, dno obudowy zabezpieczone wylewką betonową. Przykrycie obudowy będzie stanowiła blacha ryflowana o grubości 5 mm zamykana na kłódkę. W obudowie studni znajdzie się przyłącze do deszczowni, oraz wodomierz. Powierzchnia przewidziana do deszczowania otworem studziennym wynosi 7,95 ha. W celu ochrony warstw wodonośnych otwór studzienny będzie posiadał obudowę, wykonaną w sposób zabezpieczający go przed czynnikami zewnętrznymi. Ujmowana warstwa wodonośna izolowana jest przed oddziaływaniem czynników antropogenicznych kompleksem utworów słabo przepuszczalnych. Sprzęt używany na terenie przedsięwzięcia będzie sprawny technicznie, usuwanie awarii, tankowanie, miejsca postojowe dla maszyn i sprzętu zorganizowane zostaną na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed przedostaniem się olejów lub paliwa do gruntu, oraz wyposażone w sorbenty dla neutralizacji produktów ropopochodnych. Odpady powstałe podczas budowy będą w sposób bezpieczny selektywnie gromadzone i przekazane uprawnionym podmiotom..

Na podstawie danych z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły opublikowanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. poz. 1911 i 1958 stwierdzono, iż przedsięwzięcie znajduje się w regionie wodnym Dolnej Wisły, na obszarze następujących jednolitych części wód:

- JCWP PLRW 20001728969 (Lubianka z jeziorami Steklin, Sumin, Kikolskie). JCWP posiada status naturalnej części wód. Stan ogólny JCWP określono jako dobry (stan ekologiczny dobry i powyżej dobrego, stan chemiczny dobry), JCWP jest monitorowana oraz określona jako zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego. Celem środowiskowym jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Część JCWP stanowi również obszar chroniony przeznaczony do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. poz.1614). Przedsięwzięcie nie znajduje się w tym obszarze.
- JCWPd PLGW200039 - o dobrym stanie ilościowym i dobrym stanie chemicznym, monitorowana, niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla JCWPd utrzymanie dobrego stanu ilościowego oraz chemicznego.

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarze stref ochronnych ujęć wód ani na obszarze ochronnym zbiorników wód śródlądowych, nie znajduje się na obszarach o płytkim zaleganiu wód

podziemnych, i na obszarach wodno-błotnych. Inwestycja położona jest poza terenami obszarów szczególnie zagrożonych powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 poz. 1566 ze zm.).

W związku z powyższym uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. poz. 1911 i 1958).

Z –up. Dyrektora
Andrzej Winiarski
Z-ca Dyrektora

/podpis kwalifikowany/

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Kikół, Plac Kościuszki 7, 87-620 Kikół (ePUAP)
2. RZŚ a/a

podpis elektroniczny zweryfikowany

w dniu 11.10.19

wynik weryfikacji: ważny/nieważny

/brak możliwości weryfikacji

Imię Nazwisko